

Certificado AENOR de Producto

Cables eléctricos



042/000604

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

MIGUELEZ, S.L.

con domicilio social en AV PARROCO PABLO DIEZ, 157
24010 LEON (España)

suministra CABLE AISLADO CON POLIETILENO RETICULADO, CON CUBIERTA DE PVC,
CON ARMADURA DE ALAMBRE DE ACERO, CONDUCTOR RÍGIDO (0,6/1 kV).

conforme con UNE 21123-2:2014

Designación RVMV 0,6/1 kV
Marca Comercial BARRYNAX
Limitación 2 ó más conductores, de 1'5 mm² a 95 mm²

producido en AV PARROCO PABLO DIEZ, 157
24010 LEON (España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 42.01

Este certificado anula y sustituye al 042/000604, de fecha 2015-01-17

Fecha de primera emisión 2000-01-17
Fecha de modificación 2015-12-04
Fecha de expiración 2020-12-04

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es


FICHA DESCRIPTIVA PARA CABLES E HILOS

042/0604

Ref.:
Fecha: DICIEMBRE / 2014

DESIGNACION COMERCIAL: BARRYNAX AR-CORONA RVMV 0,6/1KV
 DESIGNACION SI/UNE: RVMV 0,6/1KV
 MARCADO SI/UNE: AENOR MIGUELEZ BARRYNAX AR-CORONA RVMV 0,6/1KV 2x8 mm² S 30°C UNE21123

DESCRIPCION DEL PRODUCTO



Nº	Descripción	Observaciones
1	Conductor rígido de clase 1 o clase 2 según UNE EN 60228	Cobre recocido
2	Aislamiento	XLPE, TIPO DIX 3
3	Cubierta de separación	P.V.C. TIPO DMV-18
4	Corona	Alambre de acero galvanizado
5	Cubierta exterior	P.V.C. TIPO DMV-18

GAMA DE FABRICACION

Nº DE CONDUCTORES : 2 a VARIOS
 SECCIONES DE CONDUCTORES : DE 1,5mm² a 95mm²

Peticionario : MIGUELEZ S.L.
 Fabricante : MIGUELEZ S.L.
 Lugar de fabricación : Av. Pablo Díez 157 LEON
 Firma y sello peticionario :

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

AENOR Product Certificate

Electric cables



042/000604

AENOR, Spanish Association for Standardization and Certification, certifies that the organization

MIGUELEZ, S.L.

registered office	AV PARROCO PABLO DIEZ, 157 24010 LEON (España)
supplies	INDUSTRIAL CABLES OF RATED VOLTAGE 0,6 /1 kV. XLPE INSULATED AND PVC SHEATHED CABLES. RIGID CONDUCTOR.
in compliance with	UNE 21123-2:2014
Designation	RVMV 0,6/1 kV
Trade Mark	BARRYNAX
Restriction	2 or more conductors, from 1'5 mm ² to 95 mm ²
Production site	AV PARROCO PABLO DIEZ, 157 24010 LEON (España)
Certification scheme	In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 42.01
	This certificate supersedes 042/000604, dated 2015-01-17
First issued on	2000-01-17
Modified on	2015-12-04
Validity date	2020-12-04

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO
Chief Executive Officer

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es