

**MIGUELEZ, S.L.**
Avda. Pablo Diez nº 157
24010 - LEON

Citese en la contestación

n/referencia
AB/jlfecha
31-10-96

su referencia

su escrito de

Asunto: Homologación de los cables para redes subterráneas de baja tensión tipo RV 0,6/1 kV

Muy Sres. nuestros:

A la vista del certificado de calidad UNESA nº 288, de 21-10-96, que garantiza el cumplimiento de la RU 3304 D, "Cables para redes subterráneas de Baja Tensión", autorizamos para ser utilizados en el área de distribución de energía eléctrica de esta Sociedad, los cables de su fabricación indicados seguidamente :

- Cable tipo RV 0,6/1 kV, aluminio
- Secciones : 95, 150 y 240 mm²

Esta autorización es válida, mientras permanezcan fijas las características de los conductores y mantengan la correspondiente calidad UNESA .

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarles muy atentamente

Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.
Director de Distribución

Fdo.: Ramón Márquez González

Nota : Al recibo del presente escrito, deberán remitirnos 25 catálogos en los que figuren los dibujos, dimensiones y características de los materiales autorizados.