



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 042 / 000967
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

**CABLE CON RESISTENCIA INTRINSECA AL FUEGO, DESTINADO A CIRCUITOS DE
SEGURIDAD, CON AISLAMIENTO DE SILICONA Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA,
CONDUCTOR FLEXIBLE (0,6/1KV).**

**CABLE WITH INTRINSIC RESISTANCE TO FIRE, INTENDED FOR USE IN EMERGENCY CIRCUITS,
RUBBER SILICONE INSULATED AND POLYOLEFIN SHEATHED, FLEXIBLE CONDUCTOR (0,6/1KV).**

Designación Designation	Marca Comercial Trade Mark	Limitación Restriction	Resistencia al Fuego Resistance to fire	Pantalla Screen
SZ1-K 0,6/1 KV PH 90 (AS+)	MIGUELEZ AFIREFENIX	De 1 a 5 conductores. Desde 1,5 mm ² hasta 300 mm ² .	PH 90	Sin Pantalla

suministrado por

supplied by

MIGUELEZ, S.L.
AV PARROCO PABLO DIEZ, 157
24010 LEON (ESPAÑA)

y elaborado en

and manufactured in

AV PARROCO PABLO DIEZ, 157
24010 LEON (ESPAÑA)

es conforme con

complies with


UNE 211025:2007

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 42.01.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 42.01.

Fecha de concesión: **2009-03-17**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2014-03-17**
Expires on:


AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación
El Director General de AENOR
General Manager